



MIBACT-SABAP-ABR  
 PROTOCOLLO  
 0002407 15/02/2018  
 Cl. 34.19.04/75.9

Chieti,

*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
 Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo  
 con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere

al Comune di Celano  
[comunecelano@pec.it](mailto:comunecelano@pec.it)

RIF.PROT. 161/18 CL.34.19.04/75.9

RISC. Vs. 19611 DEL 19/12/2017

ALLEGATI

OGGETTO: Celano (AQ) "Riqualificazione urbana, sociale e culturale aree degradate, rione Muricelle, stazione Triburna e Vaschette - Scuola B. Croce" Foglio 17 particella 233 - Riscontro a richiesta del comune di Celano, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. - Autorizzazione a condizione. [M161/2018]

In riferimento all'oggetto, questa Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo, esaminata la documentazione presentata il 22/12/2017 e acquisita al protocollo della stessa Soprintendenza il 04/01/2018, con il n. 161:

- considerato che l'immobile risulta essere tra quelli elencati di cui all'art. 10 del D.L.vo n. 42 del 22/01/2004 e sottoposto a tutela in virtù dell'art. 12 comma 1 del citato decreto;
- considerato che dall'esame degli elaborati progettuali si è rilevato che l'intervento prevede la riqualificazione dell'ex scuola elementare per utilizzarla come scuola di arti e mestieri; che in particolare i lavori riguardano la demolizione della scala esterna, il consolidamento di tutti i muri, sia interni che esterni, la redistribuzione di alcune aperture;

ritiene che le opere progettate siano compatibili con i criteri di tutela dell'edificio e, per quanto di competenza, si autorizzano i lavori previsti in oggetto, salvo i diritti di terzi, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- o l'intervento di consolidamento delle murature dovrà prevedere l'utilizzo di rete in fibra e malte compatibili, in sostituzione della rete in acciaio proposta;
- o dovrà essere data la comunicazione dell'effettivo inizio dei lavori per consentire i compiti di vigilanza di spettanza di questo Ufficio, nonché per consentire i necessari incontri finalizzati alla migliore definizione delle scelte progettuali;
- o al termine dei lavori, si dovrà trasmettere a questa Soprintendenza il Consuntivo tecnico scientifico d'intervento, che con foto in corso d'opera, analisi sui materiali, schede tecniche su quanto impiegato, relazione dettagliata della sequenza delle lavorazioni, schizzi e dettagli costruttivi, illustri in modo esaustivo il restauro eseguito;
- o per ogni variante o modifica di quanto assentito e riportato in progetto, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004, si prega di contattare preliminarmente il Funzionario architetto responsabile di zona.
- o la direzione lavori incaricata ai sensi R.D. 2537/1925 dovrà fornire in corso d'opera le indicazioni propedeutiche alla corretta realizzazione delle opere autorizzate contattando il funzionario incaricato di questa Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Responsabile del presente procedimento è l'arch. Giuseppe La Morticella che può essere contattato al n. 3480176429

Si restituiscono i grafici approvati.

GLM/aa



Il Soprintendente  
 Rosaria Mancarelli

