



Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

COMANDO PROVINCIALE

L'AQUILA

Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica n. 22670

Ditta "ASILO NIDO COMUNALE"

Via della Sanità

67043, Celano (AQ)

P.c. Al Sindaco Di Celano (AQ)

OGGETTO: Valutazione del progetto antincendio relativo alla realizzazione di un asilo nido. Attività di cui al punto n° 67.3 cat. B dell'elenco I allegato al D.P.R. 151/2011.

Questo Comando ha esaminato gli elaborati grafici e la relazione tecnica relativi al progetto per l'attività indicata in oggetto, presentato in allegato alla richiesta acquisita con prot. n. 12923 del 09.11.2017. Ciò premesso, si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** all'esecuzione del progetto in argomento, a condizione che lo stesso sia realizzato secondo la documentazione tecnico illustrativa trasmessa, nel rispetto del DM 16.07.2014 e s.m.i. anche per quanto non espressamente indicato nella documentazione presentata e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Il valore del carico d'incendio interno all'edificio dovrà essere contenuto entro i 300MJ/mq
- Essendo l'edificio monopiano e isolato, le strutture portanti devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco R/REI/EI non inferiori a 30.
- Il locale cucina, la cui potenzialità termica è inferiore a 116,00 kW, dovrà possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 60.
- Eventuali tendaggi devono avere una classe di reazione al fuoco non superiore a 1. I mobili imbottiti (poltrone, materassi e simili devono essere di classe 1 IM. Di cui al DM 10 marzo 2005.

Al termine dei lavori di cui al progetto sopra indicato e prima dell'esercizio dell'attività, Codesta Ditta dovrà presentare a questo Comando l'istanza di cui all'art. 16 del D. Leg.vo 139/2006 mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) allegando la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di cui al mod. PIN. 2-2014 (SCIA).
- Asseverazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante la conformità dell'opera alla regola tecnica di riferimento e/o al progetto approvato da questo Comando (mod- PIN 2.1-2014).
- Certificazioni e dichiarazioni di cui all'allegato II del DM 7 agosto 2012, attestanti la rispondenza alle specifiche norme di sicurezza antincendio e la corretta posa in opera degli elementi costruttivi, impianti, materiali, prodotti, dispositivi ecc.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Leg.vo 151/2011, si richiamano le disposizioni di cui al D. Leg.vo n.81/2008 in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'informazione dei lavoratori sui rischi connessi all'esercizio dell'attività ed alla formazione degli addetti al servizio antincendio e prevenzione incendi.

Si restituisce, munita del visto d'Ufficio, copia della relazione tecnica e degli elaborati grafici trasmessi.

Il Funzionario
I.A. Enzo Albanese

Il Comandante provinciale
Dott. Ing. Domenico De Bartolomeo

Viale Pescara, 85 - 67100 L'Aquila (AQ)

TEL. : 0862.66091

<mailto:com.laquila@cert.vigilfuoco.it>